

**SUPERLIT BORU SAN S.A.**

Page 1 de 1

Karaçali Mah. Düzce Cd. No:58  
81900 Kaynasli, Düzce  
TURQUIE**ASTM D3517/2019-08-01***Tuyaux sous pression en fibres de verre et résine thermodurcissable*Numéro du certificat : **4114**  
Date de délivrance : **2023-06-19**  
Date d'expiration : **2025-05-31****DESCRIPTION****Code de désignation du tuyau : ASTM D3517-1-1-1-C150-D, voir note 1, ci-dessous**

Dimension nominale du tuyau, mm	Pression nominale, psi	Rigidité minimale du tuyau psi
<b>DN, internationale D.E.</b>	<b>PN C150</b>	<b>SN 72</b>
600	Certifié	Certifié
700	Certifié	Certifié
800	Certifié	Certifié
900	Certifié	Certifié
1000	Certifié	Certifié
1500	Certifié	Certifié
1600	Certifié	Certifié

Note 1: L'étanchéité des manchons en PRV (joint flexible non-retenu et retenu) a été vérifiée pour les classes de pressions nominales maximales de service PN C14,5, C87 et C150. Soit, « Manchon Flexible Full-Face® et Manchon de Retenue Full-Face® ».

**HISTORIQUE**

Date	Description
2023-05-24	Délivrance du certificat.
2023-06-19	Modification du nom et de l'adresse de l'entreprise.